

San Francisco del Rincón, Gto., 15 de Junio del 2021

Oficio no. UT/190/2021

Asunto se contesta solicitud

José Aguilar . .

Presente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 03 de junio del presente año con número de folio 01309021 que a la letra dice: Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar la siguiente información pública ¿Cuál es la cantidad de pozos de agua potable equipados y sin equipar con la que el municipio cuenta para el abastecimiento en cabecera municipal y en las comunidades y/o delegaciones? ¿De los pozos con los que se cuenta para el abastecimiento de agua, cuántos pertenecen y son administrados por el Gobierno municipal? En el ejercicio 2020, ¿Cuántos bombas de pozos se repararon y cuál fue el costo de reparación de cada uno de ellos?, si más de una vez se reparó la bomba favor de especificar y desglosar gastos.

Por parte de la dirección de Desarrollo Social y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (S.A.P.A.F.) le informo:

Por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (S.A.P.A.F.) le informo:

¿Cuál es la cantidad de pozos de agua potable equipados y sin equipar con la que el municipio cuenta para abastecimiento en cabecera municipal y comunidades y/o delegaciones?

R= SAPAF cuenta con 23 pozos equipados y 4 sin equipar

¿De los pozos con los que se cuenta para el abastecimiento de agua, cuántos pertenecen y son administrados por el gobierno municipal?

R: SAPAF cuenta con 27 pozos

En el ejercicio 2020 ¿Cuántas bombas de pozos se repararon y cuál fue el costo de reparación de cada uno de ellos? Más de una vez se reparó la bomba favor de especificar y desglosar gastos.

Pozo No.	Tipo de Bomba	Costo de reparación incluye maniobras y mano de obra	Tipo de reparación
9	Electro-bomba sumergible de 9 etapas	\$ 40,252.00	Embobinado de motor, Juego de

			chumaceras y Juego de sellos
18	Electro-bomba sumergible de 16 etapas	\$ 38,454.00	Kit de reparación para bomba, Flecha para bomba y Embobinado de motor
6	Electro-bomba sumergible de 5 etapas	\$ 44,834.00	
17	Electro-bomba sumergible de 18 etapas	\$ 99,829.60	Embobinado de motor, kit de reparación para bomba, cable, flecha de acero inoxidable y sistema axial completo
2	Electro-bomba sumergible de 2 etapas	\$ 37,189.60	
25	Electro-bomba sumergible de 44 etapas	\$ 66,700.00	
9	Electro-bomba sumergible de 9 etapas	\$ 62,419.60	Rectificar ragua, Diafragma, Embobinado de motor, Juego de chumaceras y Juego de sellos
17	Electro-bomba sumergible de 18 etapas	\$ 93,496.00	Embobinado de motor, kit de reparación para bomba, cable y flecha de acero inoxidable
22	Electro-bomba sumergible de 16 etapas	\$ 37,189.60	
18	Electro-bomba sumergible de 16 etapas	\$ 74,472.00	Embobinado, Juego de bujes a motor, Sello mecánico, cable sumergible, cople estriado NEMA 8, Tazones

			intermedios Flecha para bomba y kit de reparación para bomba
--	--	--	--

Por parte de la dirección de Desarrollo Social y Humano le informo:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. la Dirección de Desarrollo Social y Humano es autoridad en materia de prestación de servicios en el ámbito de su competencia en relación a los Comités de Agua.

En ese sentido la Dirección de Desarrollo Social y Humano reconoce 24 Comités de Agua debidamente constituidos los cuales administrar igual número de pozos con las siguientes características.

Condiciones	Malla Perimetral	Caseta de Control	Caseta de Cloración	Tren de Válvulas
Bueno	14	8	10	6
Regular	3	8	7	15
Malo	5	5	1	3
No cuenta	2	3	6	0

Durante el año 2020 a través del Programa de Obras Menores de la Dirección de Desarrollo Social y Humano se brindaron los siguientes tipos de apoyo

Tipo de Apoyo	Detalle	Monto
Arreglo de bomba	Sin especificar	\$43,521.37
Tubería para pozo	5 piezas de tramo de tubo de 4 "CED. 40 con cuerda y cople, 70 Mts. Cable sumergible 3 * 4, 1 Piezas Maniobra de grua.	\$42,340.00
Videograbación y maniobras	2 piezas de videograbaciones de pozo profundo, 2 servicios de maniobras de grúa	\$22,968.00
Equipo de Cloración	1 Bomba dosificadora para hipoclorito de sodio PD-041-828-SI 500 litros hipoclorito de sodio al 13%	\$18,265.05
Tubería para pozo	10 piezas de tramo de tubo negro y barnizado de 3	\$33,060.0

	"con cuerda y cople cédula 40 en largo de 6.40 metros	
Pintura para caseta y tren de válvulas	6 litros de pintura de aceite color azul cielo, 1 cubeta de pintura vinílica color blanca de 19 litros, 1 cubeta de pintura vinílica color azul rey de 19 litros 5 litros de thinner.	\$ 3,189.97
Equipo de Cloración	1 Pieza Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio	\$14,500.00


Durante el año 2020 se suscribió un convenio con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para la adecuación de las condiciones sanitarias y estructura de descarga en la obra captación de agua potable en la localidad de Arroyo seco un monto de \$ 80,000.00 (Ochenta mil pesos oo/100 M.N.), del cual el municipio aportó el 50% y la CEAG el 50%.

Así mismo, durante el año 2020 se suscribió un segundo convenio con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) para realizar acciones diversas para el Programa Agua Limpia Estatal por un monto de \$80,000.00 (Ochenta mil pesos oo/100 M.N). del cual el municipio aportó el 50% y la CEAG el 50%. Se adjunta al presente concentrado de las acciones del Programa Agua Limpia Estatal.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo así mismo quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente


L.R.I. María del Socorro Gamiño Muñoz
Directora de la Unidad de Transparencia



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PROYECTO PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020 (ESTATAL-MUNICIPAL)

Municipio	Localidad	REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR	INSTALACION DE HIPOCLORADOR	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	CASITA DE DESINFECCION	adaptacion toma de muestra	Prueba en brocal y tren de piezas especiales	ADQUISICION DE HIPOCLORIT O DE SODIO	ADQUISICION DE EQUIPO COLIMETRICO	ADQUISICION DE PASTILLAS DE DPD	MUESTREO DE CLORO RESIDUAL	MUESTREO BACTERIOLOGICO	MUESTREO Y DETERMINACION DE AS	MUESTREO Y DETERMINACION DE F	MUESTREO Y DETERMINACION DE PH	MUESTREO PARA MORBOLOGIA Y OTROS PARAM	CAPACITACION A OPERADORES DEL PROGRAMA
		EQUIPO	EQUIPO	CERCADO O REHABILITACION DE CERRADO	REHABILITACION DE CASETA	adapacion muestra	Prueba en brocal y tren de piezas especiales	ADQUISICION DE HIPOCLORIT O DE SODIO	ESTILOHE	PASTILA	MUESTREO DE CLORO RESIDUAL	MUESTREO BACTERIOLOGICO	MUESTREO Y DETERMINACION DE AS	MUESTREO Y DETERMINACION DE F	MUESTREO Y DETERMINACION DE PH	MUESTREO PARA MORBOLOGIA Y OTROS PARAM	CAPACITACION A OPERADORES DEL PROGRAMA
San Francisco del Rincon	Peñuelas		1	1	1	1	1	60	1	50	2	1	1	1	1	1	1
	Arroyo Seco		1	1	1			60	1	50	2	1	1	1	1	1	1
	Nuevo Jesus del Monte	1		1				60	1	50	2	1	1	1	1	1	1
	Siiva		1	1	1			60	1	50	2	1	1	1	1	1	1
	San Roque de Torres		1	1	1		1	60	1	50	2	1	1	1	1	1	1
San Ignacio de Hidalgo		1	1	1			60	1	50	2	1	1	1	1	1	1	